

## LAUDOS TÉCNICOS DO PRODUTO: NEW TANGIERS

- **ASTM D 2 859/1996** - Inflamabilidade de revestimento têxteis de piso com comprimido de metanamina  
Resultado: Menor distância entre a região carbonizada e o quadro de aço exteno: 77mm.  
Comportamento à chama: satisfaz.

Os laudos de ensaio relacionados acima foram emitidos pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A – IPT.

Em caso de necessidade de cópias e/ou maiores informações contatar a Beaulieu do Brasil.